

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория


областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, info@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RU.21PM12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева
08.02.2023

Протокол испытаний № 0617 К от 08.02.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО ТЕПЛОГАРАНТ", ИНН: 7014063148,
Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124а,
Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Александровское, Коммунистическая ул., д. 124, стр. а

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 02.02.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новомихайловка, скважина

дата и время отбора проб: 02.02.2023 11:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка; пластиковая бутылка

масса пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 02.02.2023 14:10

даты проведения испытаний: 02.02.2023 - 07.02.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в 100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Показатели качества						
3	Запах (20°C)	баллы	2 (сероводородный) ✓	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах (50°C)	баллы	1 (сероводородный) ✓	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
5	Привкус	баллы	1 (сладковатый) ✓	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Мутность	ЕМФ	9,3 ✓	±1,9	Не более 2,6 (по формалину)	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градусы	4,1	±1,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Водородный показатель (pH)	единицы pH	7,3	±0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97
9	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	5,8	±0,9	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
10	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	0,78	±0,12	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
11	Железо общее	мг/дм ³	0,84	±0,04	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

Протокол № 0617 К от 08.02.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: D0BC41BE-2063-46D6-8165-7BB265E1FA28